

DENOMINAZIONE	STABILE PAB							
DESCRIZIONE	Sistema camino monoparete rigido con condotti fumi in plastica							
NORME DI RIFERIMENTO	EN 14471+A1 Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova							
DESIGNAZIONI	Gruppo 1 Ø 50-60- 80-100		T120-H1-W-2-O(30)-LI-E-U					
	Gruppo 2 Ø 110-125-160		T120-H1-W-2-O(00)-LI-E-U					
	Gruppo 3 Ø 200							
GRUPPI DI DIAMETRO	Gruppo 1		Gruppo 2			Gruppo 3		
DIAMETRO NOMINALE (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
MATERIALE SCARICO FUMI	Polipropilene PP - Bianco							
GUARNIZIONE DI TENUTA	Elastomero in EPDM 120 °C Colorazione: NERO Certificata UNI EN 14241-1							
DATI PRESTAZIONALI	Gruppo 1		Gruppo 2			Gruppo 3		
CLASSE DI TEMPERATURA	T120 (120°C)							
CLASSE DI PRESSIONE	H1 (5000 Pa)							
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W							
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	2							
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O							
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI	30 (mm)		00 (mm)			00 (mm)		
CLASSE DI POSIZIONE	LI - Installazione interna							
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	E							
CLASSE DI PROTEZIONE	U							
CAMPI DI IMPIEGO	Condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina con temperatura dei fumi ≤120 °C							
COMBUSTIBILI AMMESSI	 Gas condensazione		 Gasolio condensazione			 Cappe cucina		
NOTIFIED BODY								
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA								